

Prot. N. ///

Cosenza, li 27.07.2009

Al Signor Direttore
Casa Circondariale

COSENZA

Oggetto: Climatizzatori Mensa Agenti e Sala Convegno P.P..

Questa O.S. deve segnalare alla S.V. le molteplici lamentele fatte dal personale in servizio presso l'istituto da Lei diretto per quanto riguarda il mancato funzionamento dei climatizzatori posti presso la mensa agenti e la sala convegno.

Il mancato funzionamento dei climatizzatori, specie in questo periodo dove le temperature superano di gran lunga i 35 gradi, crea disagio e malessere al personale che vi si reca per la consumazione del pasto, aggiungendo che la cucina con i vapori ed il calore che emette crea i locali invivibili.

Altra considerazione va fatta per la Sala Convegno Agenti. Infatti se presso la mensa il disagio dura il tempo strettamente necessario per la consumazione del cibo, presso lo spaccio invece il disagio è allargato ad altre persone, e cioè sia quelle che vi si recano a vario titolo per acquistare un qualcosa, ma soprattutto a quelle che vi prestano servizio giornalmente per sei ore continuative.

Per quanto sopra, in considerazione delle elevate temperature che si registrano in questo periodo, si chiede un immediato intervento da parte della S.V. per la risoluzione dei problemi, evidenziando che le macchine presenti all'interno dei locali appena citati, sono nuove ed installate alla riapertura dell'istituto, e che necessiterebbero di un'assistenza continuativa anche nel cambio dei filtri presenti all'interno cosa che ad oggi forse non è mai stata fatta.

In attesa di un urgente e cortese riscontro l'occasione è gradita per porgerLE Distinti Saluti.

Il Vice Segretario Provinciale
Gianluca IAQUINTA

